



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Information du public : ce document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés
suivant la date de sa réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique)

PLV : 00158045 page : 1



Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Direction déléguée Nord (16-17-79-86)

Unité de la Charente-Maritime

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle
sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.I. DE L'AUNIS

Prélèvement	00158045	Commune	MURON
Unité de gestion	0202 - A.I. DE L'AUNIS	Prélevé le	mercredi 17 juin 2026 à 11h30
Installation	UDI 000170 - R. D'ANNEZAY-MURON	par	M. LOMPRES
Point de surveillance	0000000244 CENTRE BOURG	Motif	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	ROBINET EVIER SALLES DE CLASSE ÉCOLE	Type d'eau	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	21,4 °C		25	
pH	7,5 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,50 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,60 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17)		1701
Type de l'analyse : AESU	Code SISE de l'analyse : 00157995	Référence laboratoire : 26061604902901

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	<0,2 NFU		2	
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,2 °f			
Titre alcalimétrique complet	21,4 °f			
Titre hydrotimétrique	26,7 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	34 mg/L		250	
Sulfates	39 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	612 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	0,03 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO ₃)	32 mg/L	50		
Nitrites (en NO ₂)	<0,01 mg/L	0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,63 mg/L	1		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,90 mg(C)/L		2	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00158045)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Rochelle, le 23 juin 2026

L'ingénieur du génie sanitaire, responsable de l'unité
départementale Santé-Environnement

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a vertical stroke, all contained within a light gray rectangular box.

Philippe VANSYNGEL